


10	Táncosúr dug:alj. 2.
9	Táncosúr dug:alj. 1.
8	Táncosúr világ. 3.
7	Táncosúr világ. 2.
6	Táncosúr külső világ.
5	Táncosúr világ. 1.
4	E1 elosztó
3	Erdővítel
2	Általános világ.
1	Tűzeseti főkapcsoló
Szám	Táblán a felirat szövege

KÉFE jelű főelosztó
 NSYCRN 65150 tip.
 acéllemez szekrény, tartón
 M=1:10



1	Tűzeseti főkapcsoló
Szám	Táblán a felirat szövege

KÉFE jelű főelosztó
 NSYCRN 54150 tip.
 acéllemez szekrény, tartón
 M=1:10

Megjegyzés:
 - A jelen terveken szerepelő elosztó berendezéseket az MSZ EN 61439-1,2:2010 szabvány "Ellenőrzött elosztó berendezésekre" vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelően kell elkészíteni.

Névleges feszültség: 3x400 /230V, AC, 50 Hz
Áramtűrés elleni védelem: NULLLÁZÁS (TN-C-S rendszer)+ÁVK+SELV
 Kapcsolódó tervek: Ge-4

Rajz neve:		Tervező:	
Kiszolgáló épület KÉFE jelű főelosztó berend.		11-2018	
Biztosítási és összehajlítási terv		Kivétel	
Vilmos Horváth		Rajzszám:	
Hágeny András, 3300 Eger, Valionut 5. IX/28.		Ge - 4/2 lap.	
Tél: 36/925-676. TN: 10-0001. V: EN-HÖ, EN-VI, EN-ME, VN			