



**AVJ jelű vészeljző M=1:10**

## AVJ Akadálymentes WC vészeljző berendezés áramutas terve

Vezérléki beállítási		Vészeljzés kezdemenyvezés			Vészeljzés		Vészeljzések	
Működt. fesz. jelzés	Biztonsági transz.	Alsó Pv+0,3 m	Felső Pv+1,2 m	Alsó Pv+0,3m	Felső Pv+1,2 m	Jelzőcsengő	Jelzőlámpa	
	24V/AC SELV előállít.							

SK1	Levélasztó kapcsoló	iSW A9S60220	415V, 20A
HL1	Jelzőlámpa	Mosaic búra 4.5x4.5mm 0785 60	24V, piros
HCI1	Jelzőcsengő	KC-1 tip.	24V, AC
F1	Aramkorlátozó kisautomata	iC60N A9F03101	250V, B1/A
KI1	Nyugtatózó nyomógomb	XAL-D01 tok+ZB5-AA4322	230V, 10A, piros
BE1, BE2, BE3, BE4	Tokozott BE nyomógomb	XAL-D01 tok + ZB5-AZ101 aljzat + ZB5-AC3 Ø40 gombafej	230V, zöld
KS1	Segédkapcsoló (kontaktor)	Finder 55.34.8.024.00.40+94.04aj.	24V, 1.5 VA
TTR	Biztonsági transzformátor	TTR_25VA_230/24V AC, A9A15219	230/24V, 25 VA
Jel	Megnevezés	Típus	Megjegyzés

**Néveleges feszültség: 3x400/230V, AC, 50 Hz**  
**Áramútes elleni védelem: NULLÁZÁS (TN-C-S rendszer) +**  
**Áramvédő kapcsoló + SELV**  
 Kapcsolódó tervek: Ge-4

Rajz neve:		Tervező:	
Kiszolgáló épület villamos elosztó		11 - 2018	
berendezések biztosítási és összeállítási terve		Kivitelezés	
Villamos tervező: Hegedűs Eger, Valton út 5. IX/28. Tel.: 36/3235-676, TN-10-000 I/V, EN-HÖ, EN-VI, EN-AME, VN		Rajzszám: <b>Ge - 4/4 lap.</b>	